

Občina Moravče
Občinska uprava
Vegova ulica 9

SI-1251 Moravče

Zadeva: Prvo mnenje na osnutek OPPN za izkoriščanje in sanacijo peskokopa Hudej-Ples - zahodni del (EUP PL-01)

Na osnovi vaše vloge za izdajo mnenja številka 3503-0012/2024-17, z dne 11. 8. 2025, prejete po e-pošti 14. 8. 2025 (knjiženo pod št. ES25080179), na podlagi določil 122. člena v povezavi s 129. členom Zakona o urejanju prostora (ZureP-3, Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24), na podlagi 110. člena Energetskega zakona (EZ-2, Uradni list RS, št. 38/24), Uredbe o podelitvi koncesije in načinu izvajanju gospodarske javne službe dejavnost systemskega operaterja prenosa električne energije (Ur. l. RS št. 46/15, 172/21) ter v skladu s Pravilnikom o pogojih in omejitvah, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. l. št. 101/10), vam kot izvajalci prenosne dejavnosti visokonapetostnih vodov dajemo naslednje

PRVO MNENJE

na osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta osnutek OPPN za izkoriščanje in sanacijo peskokopa Hudej-Ples - zahodni del (EUP PL-01):

Iz rudarskega projekta za podaljšanje časa veljavnosti rudarske pravice pri izkoriščanju kremenovega peska na območju pridobivalnega prostora Moravške terciarne kadunje – Moravče za zaokroženo celoto Hudej-Ples (zahodni del), Številka projekta 1003245-TH, projektant GR Investicije, d.o.o., Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana, november 2022, je razvidno, da se odkopavanje kremenovega peska izvaja s težko gradbeno mehanizacijo.

Eventualna miniranja v bližini visokonapetostnih vodov je potrebno izvajati tako, da ne pride do poškodb daljnovoda. Odgovornost za povzročeno škodo nosi investitor oz. izvajalec minerskih del, zato je izbor primerne tehnologije vrtalno minerskih del njegova odgovornost. Opozarjamo Vas, da lahko povzroči poškodba daljnovoda v neugodnih energetskih razmerah tudi zelo veliko posredno škodo (razpad elektroenergetskega sistema in prekinitve dobave električne energije odjemalcem za daljši čas).

Posebno pozornost je potrebno posvetiti tehnologiji miniranja v bližini daljnovoda. V takih primerih je potrebno:

- smer odpiranja minskih polj usmeriti stran od daljnovoda,
- preprečevati razlet hribine,
- prekomeren razmet miniranega materiala omejiti s tehničnimi ukrepi,
- spremljati potresne sunke in po potrebi korigirati minske polnitve.

Vse stroške projektiranja, predelave naših daljnovodov ali odpravo eventualnih poškodb, nastalih na naših daljnovodih v času izgradnje in kasnejšem vzdrževanju predmetnega objekta, nosi investitor (oz. pravni naslednik) predmetne zadeve.

Obrazložitev:

Pri pregledu osnutka OPPN za izkoriščanje in sanacijo peskokopa Hudej-Ples - zahodni del (EUP PL-01), prejetega s strani pripravljavca Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče, izdelovalca LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale, je bilo ugotovljeno, da predmetno območje ne posega v varovalni pas visokonapetostnih naprav (DV in RTP) 110 kV, 220 kV oziroma 400 kV, ki so v pristojnosti družbe ELES d.o.o.

Najkrajša oddaljenost območja OPPN od osi daljnovoda DV 110 kV Trbovlje–Beričevo I (odsek Trbovlje–Laze) znaša 45 metrov.

Območje OPPN obsega približno 21,2 ha in zajema parcela oziroma dele parcel številka 778/3, 789, 677, 745, 766/3, 772, 780/1, 788/2, 1015, 1016, 742/4, 744/1, 749, 750, 753, 754, 756/1, 764, 767/1, 767/3, 769/2, 770/4, 774/2, 783/4, 791, 792/2, 742/6, 743/3, 780/2, 784, 787, 796, 671/6, 741/7, 744/2, 751, 768, 770/3, 778/1, 778/4, 779/3, 786/1, 786/2, 790, 1007/5, 1006, 669/1, 743/4, 747, 748, 757, 774/1, 776, 741/6, 742/5, 752, 755, 770/6, 771, 775, 777, 779/4, 785/1, 767/4, 770/2, 783/1, 792/1, 831/1, 799/3, 799/4, 1017/8, 746, 763, 773, 781, 831/2, 679 vse k. o. Zgornje Koseze.

S spoštovanjem,

Postopek vodil
mag. Robert Krajnc



Podpisnik: Robert Krajnc
Izdajatelj: Halcom CA PO e-signature 2
Številka certifikata: 151ADA
Potek veljavnosti: 10. 04. 2028
Čas podpisa: 10. 09. 2025 10:13

Področje za upravljanje s sredstvi in projekti
direktor
mag. Klemen Dragaš



Podpisnik: KLEMEN DRAGAS
Izdajatelj: POSTArCA G2
Številka certifikata: 32A691D10000000059537B17
Potek veljavnosti: 15. 10. 2025
Čas podpisa: 11. 09. 2025 00:08

Prejemniki:

- Naslovnik: obcina@moravce.si,
- Eles PIPO: CIPO Ljubljana,
- Eles PUSP: SNI (Krajnc).